

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ/Нормы проектирования
ДБН В.1.2-2:2006.Киев/ МИНСТРОЙ УКРАИНЫ

Таблица 6.2

Здания и помещения	Характеристическ	Квазипостоянны
	ие значения	е значения
	нагрузок, кПа	нагрузок, кПа
	(кгс/м ²)	(кгс/м ²)
1 Квартыры жилых зданий; спальные помещения	1,5 (150)	0,35 (35)
детских дошкольных учреждений и		
школ-интернатов; жилые помещения домов		
отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц;		
палаты больниц и санаториев; террасы		
2 Служебные помещения административного,	2,0 (200)	0,85 (85)
инженерно-технического, научного персонала		
организаций и учреждений; классные		
помещения учреждений просвещения; бытовые		
помещения (гардеробные, душевые,		
умывальные, уборные) промышленных		
предприятий и общественных зданий и		
сооружений		
3 Кабинеты и лаборатории учреждений	Не менее	Не менее
здравоохранения; лаборатории учреждений	2,0 (200)	1,2 (120)
просвещения, науки; помещения		
электронно-вычислительных машин; кухни		
общественных зданий; технические этажи;		
подвальные помещения		
4 Залы:		

а) читальные	2,0 (200)	0,85 (85)
б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых)	3,0 (300)	1,2 (120)
в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спортивные	4,0 (400) 	1,7 (170)
г) торговые, выставочные и экспозиционные	Не менее 4,0 (400)	Не менее 1,7 (170)
5 Книгохранилища, архивы	Не менее 5,0 (500)	Не менее 5,0 (500)
6 Сцены зрелищных учреждений	Не менее 5,0 (500)	Не менее 2,1 (210)
7 Трибуны:		
а) с закрепленными сиденьями	4,0 (400)	1,7 (170)
б) для стоящих зрителей	5,0 (500)	1,8 (180)
8 Чердачные помещения	0,7 (70)	-
9 Покрытия на участках:		
а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.)	4,0 (400) 	1,7 (170)
б) используемых для отдыха	1,5 (150)	0,6 (60)
в) прочих	0,5 (50)	-
10 Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:		
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии)	4,0 (400) 	1,7 (170)
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по	2,0 (200) 	0,85 (85)

поз.10,а		
11 Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях	Не менее 1,5 (150)	-
12 Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), примыкающие к помещениям, указанным в позициях:		
а) 1, 2 и 3	3,0 (300)	1,0 (100)
б) 4, 5, 6 и 11	4,0 (400)	1,7 (170)
в) 7	5,0 (500)	2,1 (210)
13 Перроны вокзалов	4,0 (400)	1,7 (170)
14 Помещения для скота:		
мелкого	Не менее 2,0 (200)	Не менее 0,85 (85)
крупного	Не менее 5,0 (500)	Не менее 2,1 (210)

Примечание 1. Нагрузки, указанные в поз. 8, следует учитывать на площади, не занятой оборудованием и материалами.

Примечание 2. Нагрузки, указанные в поз. 9, следует учитывать без снеговой нагрузки.

Примечание 3. Нагрузки, указанные в поз. 10, следует учитывать при расчете несущих конструкций балконов (лоджий) и участков стен в местах заземления этих конструкций. При расчете нижележащих участков стен, фундаментов и оснований нагрузки на балконы (лоджии) следует принимать равными нагрузкам примыкающих основных помещений зданий и снижать их с учетом указаний 6.8 и 6.9.

Примечание 4. Характеристические и квазипостоянные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в поз. 3, 4, г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.